



ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

№ 250970

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.166.0041858-09

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 02 липня 2009 до 01 липня 2010
Срок действия с

Продукція кабелі симетричні для структурованих кабельних мереж
Продукция AMP NETCONNECT у оболонці LSZH та LSFRZH

8544

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ДСТУ 4809:2007 (пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5), ГОСТ 12.1.044-89,
згідно з додатком

Виробник продукції 'LEONI Kerpen GmbH', Zweifaller Strasse 275-287 D-52224 Stolberg, Germany,
Изготовитель продукции Німеччина

Сертифікат видано Представництву 'Тайко Електронікс АМП ГмБХ', Україна, 04050, м. Київ, вул.
Сертификат выдан Пимоненка, 13, к. 7А, код 21668127, що діє за дорученням компанії 'LEONI Kerpen
GmbH', Zweifaller Strasse 275-287 D-52224 Stolberg, Germany, Німеччина

Додаткова інформація кабелі симетричні для структурованих кабельних мереж, що випуска-
Дополнительная информация ються серійно та ввозяться в Україну з 02.07.2009р. до 01.07.2010р.
Технічний нагляд за сертифікованою продукцією - один раз на рік,
згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Органом сертифікації 'Центр сертифікації матеріалів та виробів', м. Київ, вул. Малинська, 20-А, тел. 221-94-10,
призначений та уповноважений наказом Держспожив-
стандарту № 261 від 31.07.2008р., реєстраційний №
UA.PN.166

На підставі протоколів сертифікаційних випробувань № 718/16, № 719/16, № 720/16 від 24.06.2009р. ДП
На основани 'Український НДІ медицини транспорту' МОЗ України, атестат акредитації № UA6.001.Н.184
від 19.03.2001р. (65039, Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 92); № 36с/09 від 15. 04.2009р. ВЛ
ВАТ 'Український науково-дослідний інститут кабельної промисловості' (атестат акредитації
№ 2Т007 від 17.03.2008р.), 71101, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова,
2р, висновку ОС № 059/09 від 01.07.2009р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



О.Д. Цициліано

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76



№ 646128

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.166.0041858-09

02 липня 2009

Відповідають вимогам:

- ДСТУ 4809:2007 п. 4.1, щодо стійкості до поширювання полум'я поодиноким прокладеним кабелем (клас Стійкий);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.2, щодо стійкості до поширювання полум'я кабелем що прокладений у пучках категорії В (клас Стійкий);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.3, щодо токсичності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю (клас Тк2);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.4, щодо димоутворювальної здатності під час тління неметалевих елементів кабелів (клас ДТк1);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.5, щодо димоутворювальної здатності кабелю під час полуменового горіння (клас ДПк2).

УКРАЇНА

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



О.Д. Цициліано
ініціали, прізвище

Відпис

